



BIODEVICE

автономная канализация

Уважаемый клиент! Компания «Спецзаказ» благодарит Вас за Ваш выбор установки полной глубокой биологической очистки стоков Biodevice (Биодевайс). Благодаря Вашему выбору Ваше проживание станет более комфортным; количество загрязнений в воде уменьшится, что сохранит окружающую среду на долгие годы для новых поколений.

Мы готовы оказать Вам помощь в сервисном обслуживании приобретенной Вами установки полной глубокой биологической очистки, оказать консультационную помощь.



Содержание

1. Назначение	4.2. Технологические схемы работы установки стандартной комплектации
2. Общие сведения. Характеристики исходного стока, продукции.	4.2.1. Биодевайс-3
2.1. Описание технологического процесса, сущность процесса биологической очистки, разделение активного ила, обеззараживание сточных вод и осадка	4.2.2. Биодевайс-4
3. Основные параметры и характеристики установок	4.2.3. Биодевайс-5
3.1. Варианты комплектации	4.2.4. Биодевайс-8
3.2. Комплектация, характеристики	4.2.5. Биодевайс-10
3.3. Таблица технических данных	4.3. Очистка с помощью активного ила
3.4. Подбор установки полной глубокой биологической очистки стоков Biodevice (Биодевайс)	4.4. Ввод станции в эксплуатацию. Особенности эксплуатации (постоянная эксплуатация, в зимнее время, консервация установки)
4. Устройство и принцип работы	4.5. Оценка работы установки, рекомендации по эксплуатации установки, возможные неполадки и их устранение, сервисное обслуживание
4.1. Схема работы установки стандартной комплектации (расположение блоков установки)	



Содержание

6. Монтаж установки

6.1. Стандартный монтаж

6.1.1. Монтаж без использования
железобетонной плиты

6.1.2. Монтаж с использованием
железобетонной плиты

6.2. Подключение установки и
сброс очищенных стоков

6.3. Подача электроэнергии

7. Упаковка и транспортировка

8. Гарантийные обязательства,
сертификаты

9. Свидетельство о приемке,
гарантийный талон

1. Назначение

В паспорте даны технические характеристики установок модельного ряда Biodevice (Биодевайс) и описание технологии очистки сточных вод, а также рекомендации по техническому обслуживанию и монтажу установок.

Установки модельного ряда Biodevice (Биодевайс) предназначены для полной очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и близких к ним по составу стоков отдельно стоящих домов, коттеджей, мини-гостиниц, мотелей, кемпингов, вахтовых поселков, предприятий бытового обслуживания, общественного питания, населенных пунктов при отсутствии централизованной системы канализации. В стандартной комплектации установок обеспечиваются процессы обеззараживания стоков и доочистки стоков, что позволяет применять установки в черте города, в природоохранной и водоохраной зонах и, без дополнительных затрат на блоки доочистки и обеззараживания.

2. Общие сведения

Установки поставляются полностью укомплектованными и готовыми к эксплуатации. Емкости изготавливаются из полипропилена или из стеклопластика.

Модельный ряд Biodevice (Биодевайс) поставляется в едином корпусе.

Расчеты очистных сооружений выполнены в соответствии с СП 32.13330.2012. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», с учетом наилучших доступных технологий (НДТ) ИТС-10, с учетом собственных разработок.

Технологическая схема установок обеспечивает глубокую очистку по азоту и фосфору за счет создания условий для формирования специфических микробных биоценозов, обеспечивающих удаление органических веществ, азота и фосфора. Одновременно обеспечивается снижение объемов осадков образующихся при очистке хозяйственных стоков. Перед сбросом на рельеф местности, в придорожную канаву, овраг, водоем или для полива необходимо обеззараживание стоков в соответствии с СанПин 2.1.7.573-96. Особенности установок модельного ряда.



Biodevice является то, что они поставляются с блоком обеззараживания и блоком доочистки стоков. Очищенный и обеззараженный сток отводится.

Объем сточных вод, поступающих в установку, должен соответствовать ее производительности. Конструкция установки рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течение суток. Гидравлическая нагрузка среднесуточная может изменяться в пределах 100%+-30%.

Очистные сооружения не дают вредных выбросов в атмосферу.

В случае поступления сточных вод в объеме, не соответствующем производительности установки, и имеющих концентрации загрязняющих веществ, не соответствующих данным таблицы №1, организация-изготовитель снимает с себя ответственность за качественные показатели очищенной воды.

Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в установку и в системы канализации, устанавливаются едиными для сточных вод (Таблица №1):

Таблица №1

Показатели	Единицы измерений	Установленные концентрации и соотношения
Температура сточных вод	°C	≤40°C и не менее 10 °C
pH		6,5<pH<8,5
Взвешенные вещества	мг/дм³	200–400
БПК – биологическая потребность в кислороде	мгO₂/дм³	100–250
ХПК – химическая потребность в кислороде	мгO₂/дм³	150–375
Азот аммония	мг/дм³	18–35
Фосфор фосфатов	мг/дм³	1–4
СПАВ (окисляемые)	мг/дм³	3–5
Сульфиды	мг/дм³	≤1,5
Хлориды	мг/дм³	≤300
Сульфаты	мг/дм³	≤100
Жиры	мг/дм³	≤50
Общая минерализация	мг/дм³	≤1000
Соотношение		ХПК:БПК ₅ ≤ 2,5
Соотношение		ХПК:БПК _{полн} ≤ 1,5
Токсичные, ядовитые вещества, запрещенные к сбросу на очистные сооружения, вещества с неустановленными ПДК	Отсутствие в стоках веществ с неустановленными предельно-допустимыми концентрациями (ПДК)	

Остальные показатели должны соответствовать Методическим рекомендациям по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов. МДК 3-01.2001 М., 2001 г., приложению №6 «Усредненные характеристики качества бытового стока, отводимого абонентами жилищного фонда населенных пунктов»

В процессе очистки достигаются следующие показатели, соответствующие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Разрешен сброс очищенных и обеззараженных на станциях биологической очистки бытовых сточных вод на рельеф местности (в пределах участка частного домовладения) и в водные объекты при соблюдении требований СанПиН 2.1.5.980-00.

Характеристики исходного стока, продукции.

Нормальная работа установок «Биодевайс» обеспечивается при следующих условиях:

1. Нормативные показатели общих свойств сточных вод на очистку, принимаемых в установку, должны быть следующими:

-температура стока должна быть не менее 100С и не более 370С

- показатель активности водородных ионов $6,5 < pH < 8,5$

-кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см $\leq 1:11$

-соотношение ХПК:БПК₅ $\leq 2,5$; ХПК:БПК_{полн} $\leq 1,5$

-сульфиды $\leq 1,5$ мг/л – для предупреждения разрушения сети

-общая минерализация 1000 мг/л.

-взвешенные вещества 200-400 мг/л

2. Нельзя сбрасывать на очистку вещества, запрещенные к сбросу в системы канализации с целью обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем канализации: токсичные вещества; вещества, способные засорять трубы, трудноокисляемые органические вещества и смеси; вещества, способные образовывать токсичные газы. Слив продуктов регенерации фильтров очистки питьевой воды (обезжелезивания и умягчения) на установку очистки хозяйственных стоков «Биодевайс» запрещен. Не допускать заиливания, зажиривания, закупорки трубопроводов, агрессивного влияния на материал труб, оборудования, нарушение технологического режима очистки.

2.1 Описание технологического процесса, сущность процесса биологической очистки, разделение активного ила, обеззараживание сточных вод и осадка.

Очистка сточных вод – комплекс мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в сточных водах. Биологические очистные сооружения имеют в своем составе блоки механической очистки, биологической очистки и обеззараживания сточных вод.

Качество очистки сточной воды основано на жизнедеятельности живых микроорганизмов. Основным участником процесса биологической очистки – активный ил.

Если возникают условия, неблагоприятные для развития, роста и особенно питания живого организма, то процесс очистки ухудшается. Для предотвращения возникновения вышеуказанной ситуации необходимо соблюдать культуру пользования сантехническими узлами и канализационной сетью.

Для этого достаточно не осуществлять сброс в канализацию:

- строительного мусора, песка, цемента, извести, строительных смесей и прочих отходов строительства
- полимерных материалов и других

биологически не разлагаемых соединений (в эту категорию входят средства контрацепции, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от упаковок и тому подобное)

- нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, красок, растворителей, антифризов, кислот, щелочей, спирта и тому подобного

- бытового, садового мусора, удобрений и прочих отходов садоводства; мусора от лесных грибов, сгнивших остатков овощей

- промывных вод фильтров бассейна, содержащих дезинфицирующие компоненты (озон, активный хлор и им подобные)

- промывных (регенерационных) вод от установок подготовки и очистки воды с применением марганцево - кислого калия или других внешних окислителей. Сброс в канализацию стоков после регенерации систем очистки питьевой или котловой воды, содержащих высокие концентрации солей, приводит к осмотическому шоку очищающих микроорганизмов. Следствие этого – резкое ухудшение качества очистки и даже полное отмирание активного ила.



- большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами («Персоль», «Белизна» и им подобные). Применение чистящих средств, содержащих хлор и другие антисептики, в больших количествах, может привести к отмиранию активного ила, и как следствие — потере работоспособности установки

- лекарств и лекарственных препаратов, большого количества шерсти домашних животных

- применение антисептических насадок с дозаторами на унитаза

- остатков овощей и фруктов

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия на установки не распространяется.

Механическая очистка сточных вод

Процесс механической очистки предназначен для удаления из сточных вод крупных плавающих отбросов (бумага, песок, остатки пищи, полиэтилен, перо) фракцией более 10 мм; взвешенных и плавающих веществ фракцией в первом блоке «Биодевайса».

Биологическая очистка сточных вод

Биологическая очистка сточных вод основана на способности активного ила ис-

пользовать органические и минеральные вещества, содержащиеся в сточных водах, в качестве источника питания и в процессе жизнедеятельности.

Активный ил. Активный ил – взвешенная в воде активная биомасса, осуществляющая процесс очистки сточных вод в аэробных сооружениях. Активный ил – сложное сообщество микроорганизмов различных систематических групп и некоторых многоклеточных животных. Активный ил формируется под влиянием химического состава обрабатываемой сточной воды, растворенного в ней кислорода, температуры, pH и окислительно – восстановительного потенциала. По внешнему виду активный ил представляет собой хлопья светло-серого, желтоватого или темно-коричневого цвета, густо заселенные микроорганизмами, заключенными в слизистую массу. Средний размер хлопьев 1-4 мм, но в зависимости от условий в сооружении он может изменяться от долей миллиметра до 30-40 мм. Способность активного ила образовывать хорошо оседающие хлопья – важнейшее его свойство, т.к. эффективность очистки сточных вод в установке в значительной степени зависит от последующего процесса отделения активного ила от очищенной воды. Для правильного обеспечения деятельности установки необходимо оптимальное количество активного ила в зоне нитрификации сооружения.

Необходимо проводить анализ отстаивания ила.

Если окисление проводится достаточно долго, то после использования исходного органического вещества начинается процесс окисления клеточного вещества бактерий.

Биологическим путем обрабатываются, подвергаются полной или частичной деструкции, многие виды органических загрязнений сточных вод. Однако в сточных водах иногда присутствуют и такие вещества, которые при этом практически не окисляются: некоторые углеводороды, сложные эфиры, «жесткие» синтетические поверхностно-активные вещества, красители и др. Процесс биологического окисления состоит из множества ступеней и начинается с расщепления органического вещества, окисления солей аммония (нитрификация) и удаления нитратов в виде азота.

Разделение активного ила и осветлённой воды. В процессе очистки сточных вод происходит прирост активного ила. После очистки активный ил отделяется от очищенной воды во вторичных отстойниках. Основная масса активного ила, отстоявшегося во вторичном отстойнике, перекачивается снова в аэротенк. А прирост активного ила, называемый избыточным активным илом, затем

направляется на дальнейшую обработку. Во вторичном отстойнике залеживание осадка дает гниение и ухудшение режима аэрации по всей системе. Гниющий возвратный ил расстраивает систему очистки и в результате ее эффект существенно снижается.

Ацидофикация. Для проведения процессов ацидофикации (сбраживания) используется первая зона установки. Органическое вещество накапливаемого осадка состоит на 69,03% из органических веществ: углеводов, жиров, белков. При анаэробном сбраживании осадка в первой зоне извлекается дополнительная органика, которая используется для интенсификации процессов удаления азота и фосфора.

Обеззараживание воды. Дезинфекция – устранение из воды болезнетворных и иных микроорганизмов и вирусов, из-за наличия которых вода становится непригодной для питья, хозяйственных нужд или промышленных целей, хлорсодержащими таблетками.

Нормативные документы:

1. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» МИНЗДРАВ РОССИИ
2. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85



3. Основные параметры и характеристики установок

3.1. Варианты комплектации


1. Стандартная установки с блоком доочистки, обеззараживанием и самотечным отводом очищенной воды
2. Стандартная установка с блоком доочистки, обеззараживанием и с принудительным отводом очищенной воды

Необходимая комплектация оборудования определяется по п. 4.3. в соответствии с рекомендациями ГК «Спецзаказ».

3.2. Комплектация

Комплект поставки оборудования может изменяться в зависимости от отвода очищенной воды, типа грунта, условий применения и уточняется для каждого конкретного случая и согласуется с заказчиком.

- 1 Корпус с патрубками (1шт.)
2. Компрессор
3. Аэратор (2 шт.)
4. Трубопровод внутренний с арматурой
5. Дозатор с реагентом таблетированным обеззараживающим.



Автономная канализация
biodevice.ru
8 800 550-36-50
info@biodevice.ru

3.4. Подбор установки полной глубокой биологической очистки стоков Biodevice (Биодевайс)

Установки биологической очистки бытовых сточных вод модельного ряда «Биодевайс» выпускаются в нескольких вариантах различных моделей, имеющих одинаковую конструкцию, включающих однородные конструкционные элементы и отличающихся габаритными размерами и производительностью.


При выборе модели станции основные критерии для выбора:

- число пользователей, объем сточных вод в сутки;
- количество, объем и единовременное использование сантехнических узлов и приборов;
- глубина выхода системы канализации из дома;
- расстояния от объекта канализования до установки и от установки до места сброса очищенных сточных вод;
- тип грунта (песок, суглинок, глина, плывун);
- планируемый способ водоотведения;

Выбор производительности станции

Производительность станций определяется количеством сточных вод (м³) в сутки. Расчет принято производить относительно количества постоянных пользователей. Норма расхода воды на одного потребителя для жилых домов с горячим и холодным водопроводом и канализацией с ваннами равна 200 литров.





Реагент таблетированный обез-
зараживающий с дозатором

6. Аварийная сигнализация
7. Технический паспорт
8. Сертификат соответствия
9. Насос принудительной откачки (при необходимости, в комплектацию не входит)

3.3. Подбор установки полной глубиной биологической очистки стоков Biodevice (Биодевайс)

Установки биологической очистки бытовых сточных вод модельного ряда «Биодевайс» выпускаются различных моделей, имеющих одинаковую конструкцию, включающих однородные конструкционные элементы и отличающихся габаритными размерами и производительностью.

При выборе модели станции основные критерии для выбора:

- число пользователей, объем сточных вод в сутки;
- количество, объем и единовременное использование сантехнических узлов и приборов;
- глубина выхода системы канализации из дома;
- расстояния от объекта канализования до установки и от установки до места сброса очищенных сточных вод;
- тип грунта (песок, суглинок, глина, плывун);
- планируемый способ водоотведения;

Выбор производительности станции

Производительность станций определяется количеством сточных вод (м³) в сутки.

4. Устройство и принцип работы

4.1. Технологическая схема работы установки стандартной комплектации (расположение блока установки и блоков очистки)



Расчет принято производить относительно количества постоянных пользователей. Норма расхода воды на одного потребителя для жилых домов с горячим и холодным водопроводом и канализацией, с ваннами равна 200 литров.

1 блок: первичный отстойник. Механическая очистка – удаление взвешенных частиц (мусора, песка и т.д.), сбраживание ила, при котором извлекается легкоокисляемая органика, необходимая для процесса денитрификации.

2 блок: зона нитрификации. Аэробный процесс осуществляется бактериями, которые окисляют азот аммонийный до нитратов.

3 блок: вторичный отстойник. Поддержание стабильного количества ила необходимо для окислительной способности системы, для этого осуществляется постоянный рецикл во второй блок установки. Избыточный ил перекачивается в 1 блок (несколько раз в год).

4 блок: обеззараживания. Происходит освобождение сточных вод от бактерий группы кишечной палочки (БГКП), патогенных бактерий и вирусов с блоком доочистки (возможно) с загрузочным материалом. На данном этапе происходит окончательная очистка от взвешенных частиц, органических веществ, нитратов и фосфора.

4.2. Технологические схемы работы установок стандартной комплектации



4.2.1. Биодевайс 3


Технические характеристики

Модель	Биодевайс-3
Количество пользователей	3
Производительность	0,6 м³/сут.
Максимальный залповый сброс	153 л
Потребление электроэнергии	48 Вт
Вес	100 кг

Габаритные размеры (мм)

Диаметр корпуса	940
Высота станции	1844
Диаметр входной трубы	110
Диаметр выходной трубы в самотечном режиме/принудительном режиме	110/32
Глубина низа входной трубы	850
Глубина низа выходной трубы	1044





Автономная канализация
biodevice.ru
8 800 550-36-50
info@biodevice.ru



4.2.2. Биодевайс 4


Технические характеристики

Модель	Биодевайс-4
Количество пользователей	4
Производительность	0,8 м³/сут.
Максимальный залповый сброс	209 л
Потребление электроэнергии	48 Вт
Вес	130 кг

Габаритные размеры (мм)

Диаметр корпуса	1080
Высота станции	1844
Диаметр входной трубы	110
Диаметр выходной трубы в самотечном режиме/принудительном режиме	110/32
Глубина низа входной трубы	850
Глубина низа выходной трубы	1044






Автономная канализация
biodevice.ru
8 800 550-36-50
info@biodevice.ru

4.2.3. Биодевайс 5


Технические характеристики

Модель	Биодевайс -5
Количество пользователей	5
Производительность	1 м³/сут.
Максимальный залповый сброс	263 л
Потребление электроэнергии	48 Вт
Вес	160 кг



Габаритные размеры (мм)

Диаметр корпуса	1240
Высота станции	1844
Диаметр входной трубы	110
Диаметр выходной трубы в самотечном режиме/принудительном режиме	110/32
Глубина низа входной трубы	850
Глубина низа выходной трубы	1044






Автономная канализация
biodevice.ru
8 800 550-36-50
info@biodevice.ru

4.2.4. Биодевайс 8


Технические характеристики

Модель	Биодевайс -8
Количество пользователей	8
Производительность	1,6 м ³ /сут.
Максимальный залповый сброс	421 л
Потребление электроэнергии	74 Вт
Вес	220 кг



Габаритные размеры (мм)

Диаметр корпуса	1500
Высота станции	1844
Диаметр входной трубы	110
Диаметр выходной трубы в самотечном режиме/принудительном режимах	110/32
Глубина низа входной трубы	850
Глубина низа выходной трубы	1044




4.2.5. Биодевайс 10

Технические характеристики

Модель	Биодевайс-10
Количество пользователей	10
Производительность	2,0 м³/сут.
Максимальный залповый сброс	503 л
Потребление электроэнергии	74 Вт
Вес	250 кг

Габаритные размеры (мм)

Диаметр корпуса	1780
Высота станции	1844
Диаметр входной трубы	110
Диаметр выходной трубы в самотечном режиме/принудительном режиме	110/32
Глубина низа входной трубы	850
Глубина низа выходной трубы	1044



4.3. Очистка с помощью активного ила.

Очистка активным илом следует за первичным осаждением. Основные компоненты системы очистки сточных вод активным илом включают аэротенк и вторичный отстойник. В аэротенк (2 зона) непрерывно поступает воздух. Сток после первичной очистки смешивается с активным илом, который постоянно рециркулирует из вторичного отстойника. Микроорганизмы (активный ил) оседают из аэрированной иловой смеси в статических условиях во вторичном отстойнике и возвращаются в аэротенк. Со временем количество микроорганизмов, в конце концов, чрезмерно возрастет, поэтому определенную их часть необходимо периодически удалять. Часть концентрированных твердых частиц со дна резервуара – отстойника необходимо изымать из технологического процесса (избыточный активный ил). Прозрачная надосадочная жидкость из вторичного отстойника представляет собой очищенную сточную воду, которая проходит дополнительную очистку и обеззараживание.

Для технологической наладки сооружений рекомендуется привлекать специалистов сервисного обслуживания установки Biodevice (Биодевайс) или специализированные пуско-наладочные организации.

4.4. Ввод станции в эксплуатацию

Необходимо обеспечить приток сточных вод с концентрациями загрязнений, не превышающими значений, указанных в таблице №1 настоящего паспорта, в объеме не менее 100+-30% проектной производительности установки.

Подготовительный этап пусконаладочных работ

К началу пусконаладочных работ установки Biodevice (Биодевайс) необходимо проделать ряд процедур. Для начала, завершить все строительно-монтажные работы в соответствии с техническим паспортом. Пробную эксплуатацию очистных сооружений производят при предусмотренном расходе воды и технологии обработки воды. В процессе пробной эксплуатации проверяют работоспособность всех элементов Biodevice (Биодевайс).

Наиболее трудоемкой и ответственной стадией в период пуска сооружения биологической очистки сточных вод является накопление активного ила, и, что наиболее важно, его адаптация к стоку, подаваемому на Ваши очистные сооружения.

Накопление активного ила может происходить в следующих условиях:

а) специалисты сервисного обслуживания установки Biodevice (Биодевайс) привозят адаптированный активный ил и проводят быстрый запуск установки (2 недели)

б) самостоятельно: для образования активного ила можно использовать стоки. В этом случае сточную воду подвергают циркуляции в Biodevice (Биодевайс) и дают нагрузку не более 50% от расчетной нагрузки. Затем, прекратив подачу в Biodevice (Биодевайс) сточной воды, продолжают циркуляцию, при этом необходимо следить за постоянной подачей воздуха. Одновременно должны вестись наблюдения за появлением при отстаивании типичных хлопьев быстро осаждающегося активного ила. После этого впускают сточную воду на проток, постепенно повышая нагрузку на них до расчетной нагрузки.

Окончание времени ввода станции в эксплуатацию, и ее правильная работа определяется отбором пробы ила из зоны нитрификации в стеклянную емкость вместимостью примерно 1 литр. Иловой смеси дают отстояться в течение 30 минут, после этого времени на дне емкости осаждается активный ил, а над ним появляется слой очищенной воды. Линия раздела очищенной воды и ила должна быть отчетливо видна. Ил должен иметь объем примерно 20% вместимости емкости и примерно 80% будет составлять

чистая вода. Установка, таким образом, введена в работу и теперь достаточно устойчива к химическим средствам, которые употребляются в домашнем хозяйстве. Если ила меньше, процесс ввода установки не окончен, или установка недостаточно загружена хозяйственно-бытовыми стоками. Если ила больше, не происходит надлежащее его удаление – это значит, что установка перегружена.

Время выхода установки на режим – до 30 дней непрерывной работы при проживании номинального количества пользователей. После перехода на штатный режим – у работающей установки вода на выходе должна быть визуально чистой и без запаха. Во время образования активного ила (первые 15-30 дней) будет наблюдаться значительное пенообразование. С повышением концентрации ила в аэротенке пена постепенно исчезает. Желательно в первые 15-30 дней желательно сократить применение моющих и чистящих средств в домашнем хозяйстве.

Особенности эксплуатации (постоянная эксплуатация, в зимнее время, консервация установки)

Эксплуатация очистных сооружений.

Необходимо постоянно (раз в неделю) проводить визуально мониторинг процессов, происходящих в установке.



Необходимо следить за состоянием трех физических параметров: турбулентности, поверхностных пленок, и пены, а также цветом и запахом ила.

1. **Турбулентность:** обеспечивается постоянной подачей воздуха в установку

2. Поверхностная пена и шлаки.

Свежая плотная белая пена. Умеренное количество такой пены обычно сопровождает высокоэффективный процесс очистки активным илом. Корректирующие действия не требуются, система работает нормально.

Плотная темно-коричневая пена. Такая пена обычно свидетельствует о наличии в системе переокисленного перезрелого ила, т.е. высококонцентрированной иловой смеси, а также о повышенном количестве отработанного ила. Корректирующие действия: при наличии перезрелого ила следует откачать избыточный ил.

3. Цвет и запах ила.

Коричневый цвет и землистый запах – индикаторы нормальной работы Biodevice (Биодевайса).

Светло-желтый и отсутствие запаха – признак молодого ила. Корректирующие

действия: продолжать наращивание ила, ил не откачивать.

Темно-коричневый цвет и землистый запах – индикаторы зрелого ила с высоким содержанием твердых частиц. Корректирующие действия: следует откачать избыточный ил.

Черный цвет и запах тухлых яиц указывают на низкое содержание кислорода и низкую скорость подачи воздуха. Корректирующие действия: подавать постоянно воздух на установку

4. Контроль температуры важен, так как:

При повышении температуры повышается активность организмов; снижается эффективность аэрации: уменьшается растворимость кислорода. При снижении температуры снижается активность организмов, увеличивается активность аэрации, увеличивается растворимость кислорода.

5. Объем осажденного ила (осаждаемость)


Для правильного обеспечения деятельности сооружения необходимо оптимальное количество активного ила в зоне нитрификации сооружения.

При нормальных условиях ил оседает в течение 30 минут в виде массы, при этом образуется прозрачная надосадочная


жидкость, отношение осажденный ил, мл/объем пробы, л находится в диапазоне от 400–700 мл/л при общем отобранном объеме ила 1000 мл.

1. Оптимальная концентрация активного ила – объем образовавшегося ила $1/3$ – $1/2$ от общего объема, что означает, что содержание микроорганизмов оптимально.

2. Низкая концентрация активного ила – количество образовавшегося ила меньше $1/3$ от общего объема, что означает, что откачивать ил не требуется



3. Высокая концентрация активного ила – объем образовавшегося ила больше чем $1/2$ от общего объема, что означает превышение количества необходимой дозы микроорганизмов и требуется откачать ил.



4. Активный ил не образовался – не имеется границы между водой и илом, что означает, что активный ил еще не образовался (это происходит во время запуска установки в период примерно 8 недель), или исчез по каким-либо причинам

Регулярная проверка объема ила и его удаление из зоны ила является самым важным пунктом обслуживания для сохранения правильной и бесперебойной работы сооружения

Работа станции зимой

Корпус установки изготовлен из полипропилена или стеклопластика, имеющих высокие теплоизоляционные характеристики. Технологическая крышка дополнительно теплоизолирована. Внутри установки происходят процессы окисления с выделением тепла. При температуре наружного воздуха не ниже -25°C и наличии не менее 30% паспортного притока хозяйственно-фекальных стоков, установка не требует никаких специальных зимних профилактических мероприятий. Для регионов с частым понижением температуры более -25°C рекомендуется принять меры для предотвращения замерзания в зимних условиях. Это можно сделать при монтаже несколькими способами:

— принять меры по дополнительной теплоизоляции корпуса и горловин (для этого применяются утепленные крышки, которые устанавливаются поверх установки).

Оценка работы станции по качеству воды

При правильной работе установки вода на выходе прозрачная, чистая и без неприятного запаха. Если вода мутная на выходе из установки, это означает наличие коллоидных частиц в очищенной воде. Обычно это происходит в ходе ввода станции в эксплуатацию, пока не образуется достаточное количество активного ила или не стабилизируются процессы биологической очистки.

Следующими причинами могут быть изменение качественных характеристик сточных вод, например, понижение pH, резкое падение температуры, химическое загрязнение (случай интенсивной стирки белья или при применении агрессивных моющих средств и т. п.), несоответствие количества стоков номинальной производительности станции, малое поступление фекальных стоков, гидравлическая перегрузка станции, нехватка кислорода воздуха. Для нормализации работы установки необходимо устранить данные причины.

«Консервация» станции на зимний период. Если предполагается установку Biodevice (Биодевайс) не использовать более 1,5 месяцев, необходимо провести консервацию установки. При «консервации» установки Biodevice (Биодевайс) необходимо

1. Отключить подачу электроэнергии, демонтировать компрессор. На период консервации компрессор необходимо разместить в тёплом сухом помещении.
2. Откачать содержимое (сточную воду и осадки) из зоны 1 (первичный отстойник), промыть все стенки данной зоны. Залить чистую воду в данную зону на 30% и поместить в нее 1–2 пластиковые бутылки (объемом 2 л) заполненные песком на 50%
3. Откачать активный ил из зоны 2 (зоны нитрификации) и из зоны 3 (вторичного отстаивания). Откачивать не более 40% от общего объема камер. Залить чистую воду до первоначального уровня, но не выше уровня подводящего трубопровода. Провести повторные действия до полного осветления
4. В каждую зону станции (1–4, включая зону обеззараживания) также поместить 1–2 пластиковые бутылки (объемом 2л) заполненные песком на 50%
5. Утеплить крышку установку Biodevice (Биодевайс) утеплителем толщиной 50–100 мм, не впитывающим влагу
6. Дополнительно накрыть установку Biodevice (Биодевайс) пленкой.

4.5. Оценка работы, рекомендации по эксплуатации установки, возможные неполадки и их устранение, сервисное обслуживание

Один раз в неделю рекомендуется визуальный контроль работы Biodevice:

осматривать снаружи автоматику, проверять герметичность соединений узлов и трубопровода.

Если вода из системы используется для полива, то каждые три месяца (или по мере расхода дезинфекционных таблеток) необходимо менять загрузку в камере обеззараживания – положить 3 таблетки в специальный поплавок.

Раз в 3–4 месяца удаление избыточного ила из зоны 3. Для определения необходимости данной процедуры необходимо отобрать 1 л иловой смеси из зоны 2. Дать отстояться 30 мин, если объем ила составит более 50% от 1 л, необходимо провести откачку избыточного ила.

Откачивать не более 40% от общего объема камер. Залить чистую воду до первоначального уровня. Провести повторные действия до полного осветления.

Раз в год – откачка минерализованного осадка из первой камеры, удаление избыточного ила, промывка установки.



Откачивать не более 40% от общего объема камер. Залить чистой водой до первоначального уровня. Провести повторные действия до полного осветления.

Внимание! При полной откачке возможна деформация или всплытие установки при наличии грунтовых вод.



Регламент ежегодного обслуживания установки:

-Перекройте поступающие на очистку стоки.

-Откачайте осадок со дна 1,2 и 3 отсеков

(ассенизаторской машиной или самостоятельно с помощью дренажного насоса). При этом, если вы откачаете ил целиком в 4 камере, то станция будет выходить на нормальный режим работы еще две недели, поэтому рекомендуется откачивать только 2/3 скопившегося в камере 4 ила.

-Промойте стенки всех камер (кроме четвертой) водой под напором.



6. Монтаж

Перед монтажом убедитесь, что установка не имеет транспортных повреждений;


- Комплектность сооружения соответствует указанной в паспорте на изделие;
- Направление и размеры патрубков правильны;

При установке Биодевайса предусмотрите точку сброса воды в водоём или канаву или, если это невозможно, организуйте сброс на рельеф, с помощью полей рассеивания. Размещать Биодевайс можно не ближе 2 метров от построек.


6.1. Стандартный монтаж

Монтаж целесообразно проводить при помощи специализированной бригады, для этого обратитесь к ближайшему дилеру.


5.1.1. Монтаж без использования железобетонной плиты.



Алмазное сверление фундамента для прокладки канализационного трубопровода.




Выемка грунта. Размер котлована: диаметр – диаметр Биодевайса + 0,7 м, глубина – высота Биодевайса + 0,2 м под песчаную подушку.




Устройство песчаной подушки.
Минимум 10 см.



Установка изделия по уровню. Прокладка отводящего и подводящего трубопроводов. Утепление труб. Подводящий трубопровод должен быть с уклоном 3 см. на 1 м.



Заполнение котлована на треть цементно-песчаной смесью, параллельное заполнение БиоДевайса водой.




Финальная засыпка песком: уплотнение слоёв через каждые 30 см посредством проливки водой, одновременное заполнение водой БиоДевайса. Одновременное заполнение блоков БиоДевайса водой: 1 блока- первичного отстойника и 2 блока- зоны нитрификации.




Прокладка электрического кабеля, пусконаладка.


5.1.2. Монтаж с использованием железобетонной плиты.




Алмазное сверление фундамента для прокладки канализационного трубопровода.



Выемка грунта. Размер котлована: диаметр – диаметр Биодевайса + 0,7 м, глубина – высота Биодевайса + 0,3 м под железобетонную плиту и песчаную подушку.



Устройство песчаной подушки. Минимум 10 см.



Установка по уровню железобетонной плиты-основания. Диаметр плиты – 1,5 м, толщина 20 см.



Установка станции по уровню.



Закрепление сооружения за юбку к плите-основанию восьмью анкерами м20.



Прокладка отводящего и подводящего трубопроводов. Утепление труб.
Подводящий трубопровод должен быть с уклоном 3 см на 1 м.
Засыпка песком: уплотнение слоёв через каждые 30 см, одновременное заполнение блоков Биодевайса водой: 1 блока – первичного отстойника и 2 блока – зоны нитрификации.



Прокладка электрического кабеля, пусконаладка.

5.2. Подключение установки и сброс очищенных стоков


- Установка должна быть смонтирована строго горизонтально на хорошо утрамбованное основание, либо на бетонную плиту.
- Обратную засыпку производить послойно «мягким» грунтом;
- Исключить попадание в установку строительного мусора;
- Обеспечить правильность подключения оборудования;
- Эксплуатация оборудования согласно инструкции;
- Соответствие параметров количества и качества стоков на входе в установку.

5.3. Подача электроэнергии

Требования к подаче электроэнергии

Для обеспечения функционирования очистки стоков в установке полной глубокой биологической очистки Биодевайс необходимо наличие близлежащего источника электроэнергии. Установка рассчитана на напряжение 220 В. Установка глубокой биологической очистки достаточно устойчива к небольшим перепадам напряжения, однако при сбоях в подачи электроэнергии более трех часов начинаются анаэробные процессы и ухудшение качества очистки.

Система автоматизации станции предусматривает следующее: управление работой насосного оборудования при помощи поплавкового датчика уровня. Управление воздушодувками – местное.



6. Упаковка и транспортировка

Бытовые очистные сооружения «Biodevice» не требуют специальной упаковки. Допускается хранить изделие в естественных условиях на открытом воздухе, избегать попадания ультрафиолета. При перевозке необходимо закрепить. Перед установкой проверьте: нет ли повреждений, полученных при транспортировке.

7. Гарантийные обязательства, сертификаты

Гарантийные обязательства на установку очистки сточных вод

Условия гарантии

Поставщик гарантирует качество и надежность работы оборудования, в соответствии с техническими и эксплуатационными параметрами, установленными Договором и указанными в техническом паспорте, которые являются

неотъемлемыми частями Договора, в течение следующего гарантийного периода, исчисляемого с даты поставки установки на объект:

Гарантийный срок на корпус установки из полипропилена – 5 лет.

Гарантия на насосное и воздуходувное оборудование – 12 месяцев со дня продажи.

Изделие соответствует:

- ТУ 229689-001-62424704-2010
- Сертификату соответствия № РОСС RU.АГ98.Н11282

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия при наличии дефектов, возникших по вине производителя.

На неисправности, вызванные нарушением нижеследующих пунктов п.7.1. , гарантия не распространяется:

7.1 Качество очистки сточной воды основано на жизнедеятельности живых микроорганизмов. Основным участником процесса биологической очистки – активный ил.

Если возникают условия, неблагоприятные для развития, роста и особенно питания живого организма, то процесс очистки ухудшается. Для предотвращения возникновения вышеуказанной ситуации необходимо соблюдать культуру

пользования сантехническими узлами и канализационной сетью.

Для этого достаточно не осуществлять сброс в канализацию:

- строительного мусора, песка, цемента, извести, строительных смесей и прочих отходов строительства;
- полимерных материалов и других биологически не разлагаемых соединений (в эту категорию входят средства контрацепции, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от упаковок и тому подобное);
- нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, красок, растворителей, антифризов, кислот, щелочей, спирта и тому подобного;
- бытового, садового мусора, удобрений и прочих отходов садоводства; мусора от лесных грибов, сгнивших остатков овощей;
- промывных вод фильтров бассейна, содержащих дезинфицирующие компоненты (озон, активный хлор и им подобные);
- промывных (регенерационных) вод от установок подготовки и очистки воды с применением марганцево - кислого калия или других внешних окислителей. Сброс в

канализацию стоков после регенерации систем очистки питьевой или котловой воды, содержащих высокие концентрации солей, приводит к осмотическому шоку очищающих микроорганизмов. Следствие этого — резкое ухудшение качества очистки и даже полное отмирание активного ила;

- большого количества стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами («Персоль», «Белизна» и им подобные). Применение чистящих средств, содержащих хлор и другие антисептики, в больших количествах, может привести к отмиранию активного ила, и как следствие — потере работоспособности установки;
- лекарств и лекарственных препаратов; большого количества шерсти домашних животных;
- применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз.
- остатков овощей и фруктов;

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия не распространяется



Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует
ТУ229689-001-62424704-2010
и признано годным для эксплуатации

Дата изготовления:

20 г.

№ партии: _____

Начальник ОТК: _____

Подпись: _____

М.П. _____

Гарантийный талон

Отметка о продаже

Наименование товара

Покупатель (ФИО, паспортные данные):

Адрес проживания : _____

Телефон: _____

Продавец: _____

Подпись: _____

Дата продажи: _____ 20 г.

Товар получил в исправном состоянии, в
полной комплектации, с условиями гаран-
тии согласен

Покупатель: _____

Подпись: _____

Для заметок

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible on each side of the central fold. The paper appears to be a standard notebook or composition paper.

Автономная канализация
biodevice.ru
8 800 550-36-50
info@biodevice.ru



BIODEVICE

Автономная канализация
biodevice.ru
8 (800) 555 30 36, info@biodevice.ru

ГК «Спецзаказ»
173008, Великий Новгород
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 124